



Prüfzentrum für Bauelemente



Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows
Rollläden · shutters
Türen + Tore · doors
Fassaden · curtain walling
Baubeschläge · building hardware

KURZBERICHT Nr. 12/12-A394-K1

Version 2.de

Prüfung der Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2011-09 „Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse – Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung Deutsche Fassung EN 1627:2011“ in der Widerstandsklasse **RC 3**.

AuftragsNr.	12/12-A394		
Antragsteller	Anton Schöb GmbH & Co. KG Babenhauser Str. 21 87785 Winterrieden		
Bauart	Fensterelement mit einem Dreh-Kippflügel Holzart Eucalyptus globulus		
Produktbezeichnung	Tresorfenster RC 3		
Maße	Maße	max	min.
	Flügel (BxH)	1000 x 1500 mm	800 x 800 mm
Angriffseite	Schließfläche (1) nach DIN 107		
Schließzustand	geschlossen, verriegelt und verschlossen		
Beschläge/Ausfuchung	GU UNI-JET, min. Verglasung nach EN 356 in der Widerstandsklasse P5A, Verglasung umlaufend eingeklebt		
Klassifizierung	 Obige Bauart ist gemäß Prüfbericht Nr. 12/12-A394-B1 einbruchhemmend nach DIN EN 1627 : 2011-09 in der Widerstandsklasse RC 3		
Normbezeichnung	Einbruchhemmendes Fenster DIN EN 1627-RC 3		
Gültigkeit	Laufzeit der DIN EN 1627 Ausgabe 2011-09		



Dipl.-Ing. Matthias Demmel
stellv. Institutsleiter



Stephanskirchen
12.04.2013



Hans Thiele
Sachbearbeiter

Die Montageanleitung ist Bestandteil von Prüfbericht Nr. 12/12-A394-B1 und ist jedem gelieferten Bauelement beizulegen.

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
AG Traunstein HRA 8871
Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen
phG PfB Verwaltungs GmbH
Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller
AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 0
Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 28
www.pfb-rosenheim.de
info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim
Bankleitzahl 711 500 00
Kontonummer 500 556 741
Steuer-Nr.156/172/13009
USt-IdNr. DE245353602

